

Feuchteautomatik oder
manuell mit Schalter S1

automatic humidity or manuell with switch S1
contrôleur d' humidité ou manuell avec
commutateur S1


102 m³/h 1
81 m³/h 2
54 m³/h 3

Dauerbetrieb Grundlüftung

operation permanent basic ventilation
fonctionnement à permanent aération de base

35 m³/h 1
----- 0

Einstellung Feuchte
setting humidity
positionnement humidité



r.F. = 50 bis 90 %
RH = 50 to 90 %
HR = 50 à 90 %

volle Drehzahl
full speed
nombre de tours plein

