

# **KWL EC Gerät mit 1 x KWL-EM als S/L EWT - Vor- Heizung** (weitere Details in der Grafik Zuordnung siehe [SS-1145](#))

Übersicht easyControls [SS-1042 bis SS-1045](#)

## 1 x EM als S/L EWT VH mit Klappenfunktion

Einstellung über Web

Gerätekonfiguration

Konfiguriertes Lüftungsggerät: 1 (DAB) oder LEWT

Vorheizungsart: SEWT oder LEWT

Vorheizung: EH oder

Funktionstyp KWL-EM: Funktion 1

Einstellung über BEC

Vorheizung

Basis EH ☐

Erv. EH ☐

Erv. SEWT ☐

Erv. LEWT ☒

oder


Funktionsart

Funktion 1 ☒

Funktion 2 ☐

Ändern Weiter

Ändern Exit



## 1 x EM als S/L EWT VH mit Sammelstörung..

Einstellung über Web

Gerätekonfiguration

Konfiguriertes Lüftungsggerät: 1 (DAB) oder LEWT

Vorheizungsart: SEWT oder LEWT

Vorheizung: EH oder

Funktionstyp KWL-EM: Funktion 2

Einstellung über BEC

Vorheizung

Basis EH ☐

Erv. EH ☐

Erv. SEWT ☐

Erv. LEWT ☒

oder

Funktionsart

Funktion 1 ☐

Funktion 2 ☒

Ändern Weiter

Ändern Exit

