

**Vorsicht !! Attention !!**

Externer ZNI/E bei mehrtourigen VE-Ventilator Einsätzen, darf nur auf der jeweiligen höchsten Stufe angeschlossen werden. Beim Einsatz des ZNI/ZNE/ZT mit mehreren Lüfter, muß pro Lüfter ein separater ZNI/ZNE/ZT eingesetzt werden. Direkte Parallelschaltung von mehreren mehrtourigen Lüftern ist nicht erlaubt.

For multi speed ELS-VE fans an external ZNE/ZNI timer may only be connected on the highest speed. If used in combination with a number of fans, each fan needs its own ZNE/ZNI/ZT timer. The wiring of several multi speed ELS-VE fans in parallel is not permitted.

Pour tous types ELS-VE multi vitesses un temporisateur extérieur ZNE/ZNI ne peut être connecté que sur la grande vitesse. Il est nécessaire d'installer un temporisateur ZNE/ZNI/ZT pour chaque ventilateur utilisé. Le branchement en parallèle de plusieurs ventilateurs multi vitesses est interdit.

