





# ELS-VNC ...

○ ○ ○ ○ ○  
1 2 3 L N



DIP-Schalter / Switch / Commutateur

			1	2	3	4	5
	Einschaltverzögerung Delayed start Démarrage temporisé	0 sec	off	—	—	—	—
		45 sec	on	—	—	—	—
 	Nachlauf / Einschaltzeit  Run on time / Running time  Temporisation / Durée de fonctionnement	6 min	—	off	off	—	—
		10 min	—	off	on	—	—
		15 min	—	on	off	—	—
		21 min	—	on	on	—	—
	Intervallzeit, Einschaltdauer= Nachlaufzeit  Interval time Running time = Run on time  Durée intervalle Durée de fonctionnement = Temporisation	0 Std	230V~ auf Deaktivierungs-Eingang *				
		4 Std	—	—	—	off	off
		8 Std	—	—	—	off	on
		12 Std	—	—	—	on	off
		24 Std	—	—	—	on	on

\* 230V~ auf Deaktivierungs-Eingang  
schalten, siehe im Anschlussplan  
der jeweiligen Type