

# **KWL EC Gerät mit 1 x KWL-EM als WW - Nach- Heizung** (weitere Details in der Grafik Zuordnung siehe [SS-1145](#))

Einstellung über Web

**Gerätekonfiguration**

Konfiguration Lüftungsgerät: 1 (DEB)

Vorheizungsart: EH-Basis

Vorheizung: AUS

Funktionsart KWL-EM: Funktion 2

**Nachheizung**

Profil: Beispiel Standard 1

Einstellung über BEC

Standard 1 ☒ Bsp. Funktionsart:

Standard 2 ☐

Festwert ☐

Individ. 1 ☐

Individ. 2 ☐


Heizung Aus ☐

Funktion 1 ☐

Funktion 2 ☒

**Ändern** **Weiter** **Ändern** **Exit**

## **1 x EM als WW NH mit Klappenfunktion**



Übersicht easyControls [SS-1042 bis SS-1045](#)

Einstellung über Web

**Gerätekonfiguration**

Konfiguration Lüftungsgerät: 1 (DEB)

Vorheizungsart: EH-Basis

Vorheizung: AUS

Funktionsart KWL-EM: Funktion 1

**Nachheizung**

Profil: Beispiel Standard 1

Einstellung über BEC

Standard 1 ☒ Bsp. Funktionsart:

Standard 2 ☐

Festwert ☐

Individ. 1 ☐

Individ. 2 ☐

Heizung Aus ☐

Funktion 1 ☒

Funktion 2 ☐

**Ändern** **Weiter** **Ändern** **Exit**

## **1 x EM als WW NH mit Sammelstörung..**

