


# KWLC 350 S/L WW



- Potentialfreier Kontakt vom Regelthermostat  
- Volt free contact from thermostat  
- Contact hors tension du thermostat de régulation

- Potentialfreier Kontakt vom Thermostat Wasser-Heizregister  
- Volt free contact from thermostat water air heater  
- Contact hors tension du thermostat de batterie de chauffe à eau chaude

Externes Signal / Remote signal / Externe signal  
Heizung Ein / Heater on / Marche chauffage

## Anzeige / Lamp / Lampe:

- H1 - KWL Ein / On / Marche
- H2 - Filter-Wechsel / Filter change / Changement de filtre
- H3 - Heizung Ein / Heating On / Marche chauffage

KWL -  
Stufen-Schalter  
Step switch  
Commutateur à étages

0	<div> <div>P1O</div> <div>OP2</div> <div>1O 2O LO</div> </div>	Aus / Off / Arrêt
1	<div> <div>P1O</div> <div>OP2</div> <div>1O 2O LO</div> </div>	Ein-klein / On-slow / Marche-petite vitesse
2	<div> <div>P1O</div> <div>OP2</div> <div>1O 2O LO</div> </div>	mittel a,b,c / medium a,b,c / moyenne vitesse a,b,c
3	<div> <div>P1O</div> <div>OP2</div> <div>1O 2O LO</div> </div>	voll / full / pleine vitesse

Option #0445 DDS  
Druck - Sensor  
Pressure sensor  
Régulateur de pression