

AIR1 RH 15000




Teilbares Gehäuse

Abbildung zeigt Zubehör



Kennlinie AIR1 RH 15000



Gerätetypen

	AIR1 RH 15000	AIR1 RH 15000/SO
Bestellnummer	04351	04360
Wärmetauscher	Kondensations-Rotor	Adsorptions-Rotor ⁽³⁾

Technische Daten

Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	Stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	1.690 m ³ /h
Max. Luftmenge ERP	15.000 m ³ /h ⁽¹⁾ (14.700 m ³ /h ⁽⁴⁾)
Max. Luftmenge (freiblasend)	17.500 m ³ /h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	1.500 kg (1.531 kg ⁽⁴⁾)
Liefereinheit	2-teilig
Gerätesegmente	2
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM ₁ , 55% (F7) ⁽²⁾
Filter Abluft	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N -, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 6.000 W
Nennstrom	18,3 / 18,3 / 20,3 A (18,3 / 18,3 / 21,4 A ⁽⁴⁾)
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1325

(1) = bei 400 Pa externer Druckverlust ERP-konform
 (2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
 (3) = mit erhöhter Feuchterückgewinnung
 (4) = AIR RH 15000/SO

Schalldaten AIR1 RH 15000

Schalleistungspegel L_{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	5.000 m ³ /h	10.500 m ³ /h	15.000 m ³ /h
Zuluft (L _{WA})	78	85	93
Abluft (L _{WA})	64	72	78
Außenluft (L _{WA})	67	74	74
Fortluft (L _{WA})	77	84	92
Schalldruckpegel L_{PA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	5.000 m ³ /h	10.500 m ³ /h	15.000 m ³ /h
Gehäuse Abstr. 1 m	47	56	61
Gehäuse Abstr. 3 m	37	46	52
Gehäuse Abstr. 5 m	33	42	47


Die Schalleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Schalldaten AIR1 RH 15000/SO

Schalleistungspegel L_{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	5.000 m ³ /h	10.500 m ³ /h	14.700 m ³ /h
Zuluft (L _{WA})	79	86	93
Abluft (L _{WA})	65	72	77
Außenluft (L _{WA})	68	74	74
Fortluft (L _{WA})	77	84	92
Schalldruckpegel L_{PA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	5.000 m ³ /h	10.500 m ³ /h	14.700 m ³ /h
Gehäuse Abstr. 1 m	47	56	61
Gehäuse Abstr. 3 m	38	46	51
Gehäuse Abstr. 5 m	33	42	47

Die Schalleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Maße AIR1 RH 15000



Zubehör

Heiz- und Kühlregister

Vorheizung		
AIR1-EVH RH 15000 elektrisch, extern	Best.-Nr. 01883	Seite 128
Nachheizung		
AIR1-ENH RH 15000 elektrisch, extern	Best.-Nr. 03642	Seite 129
AIR1-NH WW RH 15000 Warmwasser, extern	Best.-Nr. 03833	Seite 130
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister		
WHSH HE 24 V (0 – 10 V) L	Best.-Nr. 06311	Seite 131
Kühlregister		
AIR1-KR KW RH 15000 L ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04184	Seite 132
AIR1-KR KW RH 15000 R ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04391	Seite 132
AIR1-CO DX RH 15000 L ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40398	Seite 134
AIR1-CO DX RH 15000 R ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40407	Seite 134
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 136

Luftführung

Jalousie-Verschlussklappe		
AIR1-JVK RH 15000	Best.-Nr. 06021	Seite 136
Umluft-Modul		
AIR1-ULM RH 15000	Best.-Nr. 06182	Seite 136
Flexibles Verbindungsstück		
AIR1-VS 160/71	Best.-Nr. 04379	Seite 137

Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen		
ELF-AIR1 RH 15000/ePM10 50%/48 (M5)	Best.-Nr. 02202	Seite 145
ELF-AIR1 RH 15000/ePM10 50%/96 (M5)	Best.-Nr. 02219	Seite 145
ELF-AIR1 RH 15000/ePM1 55%/96 (F7)	Best.-Nr. 02271	Seite 145
ELF-AIR1 RH 15000/ePM1 80%/96 (F9)	Best.-Nr. 02479	Seite 145

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

Außenaufstellung

Dach für Außenaufstellung		
AIR1-AAD RH 15000 Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 06438	Seite 138
AIR1-AAD RH 15000/ULM Wetterschutzdach für das Gerät inkl. Umluftmodul	Best.-Nr. 06444	Seite 139
AIR1-AAD KR KW + DX RH 15000 Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 06482	Seite 140
AIR1-AAD NH EL + WW RH 15000 Wetterschutzdach für Nachheizung	Best.-Nr. 06450	Seite 140
Heizung Klemmenkasten		
AIR1-AAHK	Best.-Nr. 07064	Seite 141
Hauben		
AIR1-AAHA RH 15000 Ansaughaube Außenluft	Best.-Nr. 06612	Seite 141
AIR1-AAHF RH 15000 Ausblashaube Fortluft	Best.-Nr. 06866	Seite 142

Steuerung

Bedienelemente		
AIR1-BE ECO	Best.-Nr. 06186	Seite 143
AIR1-BE TOUCH	Best.-Nr. 06187	Seite 143
Anschlussleitung Bedienelement		
AIR1-SL 4/10 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 143
AIR1-SL 4/20 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 143
Sensoren		
AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 143
AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 143
AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 143
AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 144
Signalkonverter für Sensoren		
AIR1-SK	Best.-Nr. 06019	Seite 144
Erweiterungskit für Konstantdruckregelung		
AIR1-CAP	Best.-Nr. 06756	Seite 144

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.

(2) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.