









Zertifizierung Hinweise Seite Die Entrauchungsventilatoren Techn. Beschreibung 26 f. B AVD wurden nach Projektierungshinweise 13 ff. DIN EN 12101-3 geprüft. Zubehör-Details Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: Montagezubehör 158 ff. F600: 0036-CPR-RG05-04 Radial-Kühlluftgebläse 160 Gaswarnanlagen, Schaltund Regelungstechnik 168 ff.

Туре		Drehzahl	Förder-	Motor- Nennleistg.	Nenn-	Stromauf- nahme			max. Förder-	Maß B Motor-	Gewicht netto	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
	Nr.		leistung freiblasend	(Abgabe)	span- nung	nominal	lung	schluss Schalt- plan	mittel- temp. ¹⁾	Über- stand	Hello			Druck		Zug ²⁾	
		min-1	V m³/h	kW	٧	Α	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Туре	BestNr.	Туре	BestNr.	Type	BestNr.
6F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4-20 F600	02893	1480	92320	30	400	57,10	20	776	600	_	595	EVS-SD 03	5 04551	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-25 F600	02894	1480	108330	37	400	66,80	25	776	600	_	715	EVS-SD 03	6 04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-29 F600	02895	1475	123000	45	400	80,90	29	776	600	_	736	EVS-SD 03	6 04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-33 F600	02896	1480	135830	55	400	98,60	33	776	600	_	850	EVS-SD 03	7 04549	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.