









Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3. Certificat de performance : F600 : 0036-CPR-RG05-04 ■ Informations Page
Description technique 24 +
Informations pour projets et
études 11 ++
■ Détails accessoires

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Acc. de montage 226 ++

Ventilateur de refroidissement
centrifuge 228

Centrales de détection de
gaz, armoires de commande
et régulation 240 ++

Туре	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale	Tension nomi-	Courant nominal	9 '	Schéma de		Cote B porte-à-	Poids net	Commande de désenfumage, protection moteur incluse		Plots antivibratoires taille			
			libre	moteur	nale	absorbé	pales	bran- che- ment	fluide ¹⁾		approx.			Pres	sion	Traction ²⁾	
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	Α	o 3)	Ν°	+°C	mm	kg	Туре	N° réf.	Туре	N° réf.	Туре	N° réf.
(F600) Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 560/4-20 F600	02819	1420	7960	0,55	400	1,23	20	776	600	_	71	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 560/4-25 F600	02820	1420	9310	0,75	400	1,62	25	776	600	_	74	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 560/4-30 F600	02821	1420	10570	0,75	400	1,62	30	776	600		74	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 560/4-35 F600	02822	1455	11630	1,10	400	2,35	35	776	600	_	79	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min). 2) Types SDZ non autorisés pour montage à <u>l'intérieur</u> de la zone de sécurité. 3) degrés