









Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3. Certificat de performance : F600 : 0036-CPR-RG05-04

■ Informations Page Description technique 24 + Informations pour projets et études 11 ++ ■ Détails accessoires

Acc. de montage 226 ++

Ventilateur de refroidissement
centrifuge 228

Centrales de détection de
gaz, armoires de commande
et régulation 240 ++

Туре	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air	Puissance nominale	Ten- sion	Courant nominal		Schéma de	Temp. max. du	Cote B	Poids net	Commande de désenfumage, protection moteur incluse		Plots antivibratoires taille			
			libre	moteur	nomi- nale	absorbé	pales	bran- che- ment	fluide ¹⁾	faux moteur	approx.			Pression		Traction ²⁾	
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	Α	o 3)	N°	+°C	mm	kg	Туре	N° réf.	Туре	N° réf.	Туре	N° réf.
♦ F600 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1120/4-20 F600	02885	1470	66180	18,5	400	35,10	20	776	600	_	446	EVS-SD 033	04554	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-25 F600	02886	1470	77390	22,0	400	41,0	25	776	600		468	EVS-SD 034	04552	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-30 F600	02887	1480	88180	30,0	400	57,10	30	776	600		504	EVS-SD 035	04551	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-35 F600	02888	1480	97370	37,0	400	66,80	35	776	600	10	645	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min). 2) Types SDZ non autorisés pour montage à <u>l'intérieur</u> de la zone de sécurité. 3) degrés