




Anschlussplan: siehe
ss_1433 in der
Montage- und
Betriebsvorschrift
Ihres Gerätes

MODE

ADDRESS




CO2
offset

CO2
zero


Insgesamt maximal 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC
möglich. Bitte Anschlussplan ss_1433 beachten.

Modbus Adressbereich CO2 / VOC 70 - 75


Jede Adresse darf nur einmal
verwendet werden




Default Einstellung:
Entspricht 70




Entspricht 74




Entspricht 71




Entspricht 75



Entspricht 72





Entspricht 73





Mode: Interne Einstellung
nicht verändern

Wiring diagram:
see ss_1433 in the
installation and
operating
instructions for
your unit.



MODE

ADDRESS




CO2
offset CO2
zero


Maximum total of 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC possible. Please observe wiring diagram ss_1433.

Modbus address range CO2 / VOC
70 - 75


Each address may only be used once




Default setting:
Corresponds to 70




Corresponds to 74




Corresponds to 71




Corresponds to 75




Corresponds to 72



Corresponds to 73



Mode: Do not change
internal setting



MODE

ADDRESS







Schéma de câblage :
voir ss_1433 dans
les instructions
d'installation et
d'utilisation de votre
appareil




Un total de maximum 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC possible. Veuillez observer le schéma de connexion ss_1433.

Gamme d'adresses Modbus CO2 / VOC
70 - 75


Chaque adresse ne peut être utilisée qu'une seule fois




Réglage par défaut :
Correspond à 70




Correspond à 74




Correspond à 71




Correspond à 75



Correspond à 72



Correspond à 73



Mode : Ne pas modifier le réglage interne